



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Došlo dňa:  
28-11-2018

Dražobná spoločnosť, a.s.  
Zelinárska 6  
821 08 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Miesto a dátum
	47315/4020/2018/Ri	Ing. Remenárová/140	Bratislava, 26.11.2018

**Vec:**

**Pezinok, Šenkvickej cesty, parc. č. 2060/2**  
**územno-technická informácia**

Listom doručeným dňa 26.10.2018 ste nás požiadali o územno-technickú informáciu ohľadne pozemku parc. č. 2060/2 v blízkosti Šenkvickej cesty, k.ú. Pezinok.

**K predloženej žiadosti Vám v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dávame nasledovné vyjadrenie.**

#### **I. Z hľadiska situovania navrhovanej stavby**

1. V území navrhovanej stavby sa nachádza verejná kanalizácia BVS, ktorú žiadame rešpektovať vrátane pásma ochrany v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
2. Vytýčenie verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne je možné objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo na webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo v kontaktných centrách). Súčasťou objednávky musí byť situácia z GIS-u BVS, ktorú je možné získať na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS.
3. V trase kanalizácie vrátane ochranného pásma je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

#### **II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou**

1. Z bilančného hľadiska je možné sa vyjadriť až po predložení predpokladanej potreby pitnej vody pre výstavbu.

2. Z technického hľadiska by bolo možné zásobovanie pitnou vodou riešiť z verejného vodovodu DN 100 v Šenkvickej ceste. K umiestneniu vodomernej šachty a k trasovaniu prípojky cez parc. č. 2058/5 musí dať písomný súhlas vlastník dotknutého pozemku.

### III. Z hľadiska odkanalizovania

1. Z bilančného hľadiska je možné sa vyjadriť až po predložení predpokladaného množstva odvádzaných odpadových vôd z výstavby.
2. Z technického hľadiska by bolo možné odvádzanie splaškových odpadových vôd cez kanalizáciu trasovanú pozemkom.
3. Zrážkové odpadové vody požadujeme riešiť mimo systém verejnej kanalizácie.

Platnosť tohto vyjadrenia je 1 rok.

S pozdravom



Ing. Michal Novák  
vedúci oddelenia vodárenských koncepcií

Príloha  
1 x situácia



BRATISLAVSKÁ  
VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ

**BVS**

IR8768 | 5. 11. 2018

